

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

č. PM/CFDM/01/16/1

1. Jedinečný identifikační kód typů výrobku:

Požární klapka CFDM

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Požární klapky se používají k oddělení požárních úseků a k ochraně únikových cest v případě požáru v systémech vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) v budovách při způsobech použití a podmínkách zabudování ve stavbě uvedených v protokolu o certifikaci a související dokumentaci TPM 118/16 platných od 1.6.2016.

Požární klapka sloužící k zabránění šíření ohně a kouře dle ČSN EN 15650:2010, vykazující požární odolnost EIS 60, EIS90 a EIS120.

3. Výrobce:

MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Česká republika

IČO: 26718405, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, web: www.mandik.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

Není relevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 1

6a) Harmonizovaná norma:

ČSN EN 15650:2010

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

PAVUS, a.s., Oznámený subjekt č. 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174

6b) Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Ustanovení EN 15650 obsahující požadavky	Úrovně a/nebo třídy	Shoda / Posouzení shody
Jmenovité podmínky aktivace / citlivost	4.2.1.2	–	Splňuje
– teplotní odezva čidla	4.2.1.2.2	–	Splňuje
– zatížení čidla	4.2.1.2.3	–	Splňuje
Zpoždění (doba) odezvy- doba uzavření	4.2.1.3	–	Splňuje
Provozní spolehlivost - cyklování	4.3.1 , a)	Cyklování 0	Splňuje
Požární odolnost			

_ - celistvost	4.1.1, a)	E	Splňuje
_ - izolace	4.1.1, b)	EI	Splňuje
_ - kouřotěsnost	4.1.1, c)	ES/EIS	Splňuje
_ - mechanická stabilita (pod E)	4.1.1, a)	-	Splňuje
_ - zachování průřezu (pod E)	4.1.1, a)	-	Splňuje
Stálost teplotní odezvy:	4.2.1.2.2		
_ - čidlo reagující na teplotu a zatížení	4.2.1.2.3	-	Splňuje
Stálost provozní spolehlivosti – cyklické zkoušky otevřeno a zavřeno	4.3.3.2	-	NPD

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

OS 1391 PAVUS, a.s. vydal osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2016/0082 ze dne 8.6.2016

Výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výše specifikovaný výrobek je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



 Mgr. Marcel Mandík
 Statutární ředitel společnosti MANDÍK, a.s.

 MANDÍK, a.s.
 267 24 Hostomice, Dobříšská 550
 www.mandik.cz


V Hostomicích dne 13.6.2016